

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ: 649

/CS- 133 to 135 & CS-145

ਮਿਤੀ: 8/9/22

A) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 107626), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 133 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:-

"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਇੰਜ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਡੀ. -107626) ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 28.04.2022 ਨੂੰ 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ ਸੀ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਨ ਲਈ HV ਅਤੇ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 206 ਬੇਅ ਦਾ CT ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 89LE2 ਅਰਥ ਸਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ICT-2 ਟਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ/ ਕੁਤਾਹੀ/ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ.ਰਾ.ਬਿ.ਬੋ./ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ./ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ. v ਤੋਂ ix ਤੱਕ (ਵਿਨਿਯਮ 8 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

B) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਕੋਡ ਨੰ. 501019), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਏ.ਈ.ਈ./ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 134 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:-

"ਤੁਹਾਡੇ (ਇੰਜ. ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਆਈ.ਡੀ.-501019) ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.04.2022 ਨੂੰ 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ ਸੀ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਨ ਲਈ HV ਅਤੇ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 206 ਬੇਅ ਦਾ CT ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 89LE2 ਅਰਥ ਸਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ICT-2 ਟਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ ਸੀ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਈਈ/ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ/ ਕੁਤਾਹੀ/ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ.ਰਾ.ਬਿ.ਬੋ./ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ./ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ. v ਤੋਂ ix ਤੱਕ (ਵਿਨਿਯਮ 8 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

C) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603188), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜੇ.ਈ./ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 135 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:-

" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ.-603188) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 28.04.2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ CT ਵਿੱਚ SF6 ਗੈਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ LV ਸਾਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਏ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨੰ: 1517 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ HV ਅਤੇ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 89LE2 ਅਰਥ ਸਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ICT-2 ਟਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ/ ਕੁਤਾਹੀ/ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ.ਰਾ.ਬਿ.ਬੋ./ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ./ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ. v ਤੋਂ ix ਤੱਕ (ਵਿਨਿਯਮ 8 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

D) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, (ਆਈ ਡੀ ਨੰ. 603040) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜੇ.ਈ./ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਲਿਖੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 145 ਮਿਤੀ: 14.10.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:-

" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਜੇ.ਈ. ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ (ਆਈ.ਡੀ.-603040)) 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸ/ਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.04.2022 ਨੂੰ 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ ਸੀ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਨ ਲਈ HV ਅਤੇ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ LV ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ 206 ਬੇਅ ਦਾ CT ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 89LE2 ਅਰਥ ਸਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ICT-2 ਟਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 315 MVA/ICT-2 ਦੀ 206 BAY ਦੇ ਸੀ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ/ ਕੁਤਾਹੀ/ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨੰ. 1517 ਮਿਤੀ 28.04.2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 17:28 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਤਾਹੀਆਂ/ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ/ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰ.ਰਾ.ਬਿ.ਬੋ./ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ./ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - 1971 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ 05 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ. v ਤੋਂ ix ਤੱਕ (ਵਿਨਿਯਮ 8 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 107626), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਕੋਡ ਨੰ. 501019), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603188), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, (ਆਈ ਡੀ ਨੰ. 603040) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (i.e. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ/ ਫੈਸਲੇ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਸ. ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਚਰਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ. 61 ਮਿਤੀ 18.01.2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. 3286 ਮਿਤੀ 24.07.2023 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.07.2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ [ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ] ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨਾ (Rebuttal) ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ i.e. ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਬੱਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਕਲਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ/ ਫੈਸਲੇ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 133 ਤੋਂ 135 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 145 ਮਿਤੀ: 14.10.2022 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ i.e. ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04.09.2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ (Personal Hearing) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤੀ 04.09.2023 ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਬੰਧਤ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ [i.e. ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ], ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 133 ਤੋਂ 135 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 145 ਮਿਤੀ: 14.10.2022 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:-

1)	Er. Narinder Singh, ASE, Code no: 107626	Letter of advice
2)	Er. Milan Jain, AEE, Code no-501019	Letter of advice
3)	Sh. Amit Kath Pal, JE, ID no: 603188	Letter of censure
4)	Sh. Parampal Sehgal, JE, ID no: 603040	One increment without cumulative effect be stopped

ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 107626), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਕੋਡ ਨੰ. 501019), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603188), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, (ਆਈ ਡੀ ਨੰ. 603040) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 133 ਤੋਂ 135 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 145 ਮਿਤੀ: 14.10.2022 (ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:-

- 1) ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 133 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 107626), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : 'Letter of advice'
- 2) ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 134 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਕੋਡ ਨੰ. 501019), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : 'Letter of advice'
- 3) ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 135 ਮਿਤੀ: 29.07.2022 ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603188), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : 'Letter of censure'
- 4) ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੰ. 145 ਮਿਤੀ: 14.10.2022 ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, (ਆਈ ਡੀ ਨੰ. 603040) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : 'One increment without cumulative effect be stopped'

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ. ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

12528/547

/CS- 133 to 135 & CS-145

ਮਿਤੀ:

8/9/23

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ:-

ਰਜਿਸਟਰਡ

1. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
4. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਸੰਚਾਲਣ (ਪੱਛਮ), ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ।
5. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 4 ਨੰ: ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਡ ਨੰ. 107626), ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ (ਕੋਡ ਨੰ. 501019), ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠ ਪਾਲ (ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ. 603188), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, (ਆਈ ਡੀ ਨੰ. 603040) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਜੀ।

ਰਜਿਸਟਰਡ

6. ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
7. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਵੰਡ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਫਰੀਦਕੋਟ।
8. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
9. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ 400 ਕੇ.ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
10. ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਲ (ਪੀ ਤੇ ਆਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
11. ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
12. ਸੀਨੀ:ਕਾ:ਕਾ:ਇੰਜੀ:/ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
13. ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾ-1, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
14. ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ ਸੇਵਾਵਾ-3, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
15. ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
16. ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ/ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ

17. ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਡ ਨੰ.-107626, ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਫਤਰ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, 132 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ, PSPCL, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ-152026
18. ਇੰਜੀ: ਮਿਲਨ ਜੈਨ, ਕੋਡ ਨੰ.-501019, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਫਤਰ: ਸੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ., 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, PSTCL, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ- 152026
19. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਠਪਾਲ, ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ.-603188, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਫਤਰ: 400 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, PSTCL, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ- ਗੋਨੀਆਨਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ- 152026
20. ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ.-603040, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਫਤਰ: 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, PSTCL, ਸਰਾਏਨਾਗਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ- 152026,

ਨੱਥੀ/ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ
(ਲੜੀ ਨੰ. 5 ਲਈ)

8/9/23
ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਐਚ.ਆਰ. ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ,
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੀ.ਸੀ.

12548/551
8/9/23

- 1) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 2) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 3) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 4) ਸੀਨੀ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ।